

Название надзорного органа	Цель проверки	Сроки проведения	Выявленные нарушения
Главное управление МЧС России по Ленинградской области	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности	30.04.2020 - 30.04.2020	Не выявлены
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор.Ломоносова	Соблюдение требований пожарной безопасности	01.03.2021 - 29.03.2021	Представление № 39-1-62-/1/1: замена деревянных дверей на металлические, замена металлических люков, ведущих на чердачные помещения, на сертифицированные. Срок устранения выявленных нарушений – 01.04.2022